

**Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
№ 2586462, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства**

Место публикации: 623700, Российская Федерация,
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52,
ОКАТО: 65412000000

Дата публикации: 15.12.2022

1. Организатор закупки: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал»..
Заказчик(и), заключающие договор:
Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал».
2. Контактное лицо: Нохрина Е. В., 73436947938, zakup@bervodokanal.ru.
3. Наименование закупки: **Поставка шкафа управления тремя насосами.**
4. Номер лота: 1.
5. Наименование предмета договора: Поставка шкафа управления тремя насосами.
6. Сведения о сроке исполнения договора: в течение 70 календарных дней с момента заключения договора.
7. Срок предоставления документации: с 06.12.2022 по 15.12.2022.
8. Дата начала подачи заявок: 06.12.2022.
9. Дата и время окончания подачи заявок: 15.12.2022 06:00 (МСК).
10. Дата начала рассмотрения первых частей заявок: 15.12.2022 00:00 (МСК).
11. Место рассмотрения первых частей заявок: 623700, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52, ОКАТО: 65412000000.
12. Порядок рассмотрения первых частей заявок: В соответствии с документацией о закупке.
13. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2	Код ОКВЭД 2	Количество (ед. измерения)
27.12.32.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ	27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры	1 Штука(796)

14. Начальная (максимальная) цена договора: 404 301,33 (Российский рубль), с НДС
15. Состав комиссии.

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:

Член комиссии	Роль	Статус
Усков Евгений Геннадьевич	Председатель комиссии	присутствовал
Арефьев Артем Павлович	Зам. председателя комиссии	отсутствовал
Кушкин Алексей Александрович	Член комиссии	присутствовал
Бабий Ирина Сергеевна	Член комиссии	присутствовал
Кудрина Наталья Анатольевна	Член комиссии	отсутствовал
Абакумова Надежда Николаевна	Член комиссии	отсутствовал
Нохрина Екатерина Вячеславовна	Секретарь комиссии	присутствовал

Всего на заседании присутствовало 4 члена(ов) комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

16. На момент начала рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе было подано 9 заявки(ок):

Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки
-------------------------	----------------------------

1	09.12.2022 09:02 (МСК)
3	12.12.2022 11:30 (МСК)
4	13.12.2022 08:58 (МСК)
5	14.12.2022 11:29 (МСК)
7	14.12.2022 14:48 (МСК)
8	14.12.2022 15:23 (МСК)
9	14.12.2022 16:46 (МСК)
2	11.12.2022 16:52 (МСК)
6	14.12.2022 12:28 (МСК)

17. Комиссия рассмотрела первые части заявок участников закупки на соответствие требованиям, установленным в документации, и приняла решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время подачи заявки	Решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе	Обоснование решения
1	09.12.2022 09:02 (МСК)	Соответствует требованиям	
3	12.12.2022 11:30 (МСК)	Соответствует требованиям	
4	13.12.2022 08:58 (МСК)	Соответствует требованиям	
5	14.12.2022 11:29 (МСК)	Соответствует требованиям	
7	14.12.2022 14:48 (МСК)	Соответствует требованиям	
8	14.12.2022 15:23 (МСК)	Соответствует требованиям	
9	14.12.2022 16:46 (МСК)	Соответствует требованиям	
2	11.12.2022 16:52 (МСК)	Не соответствует требованиям	Несоответствие участника закупки требованиям Характеристики из столбца «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» должны быть указаны участником закупки точными значениями показателей и не должны содержать двойных и неоднозначных предложений, слов «или эквивалент», «не более», «не менее» и т.п.. У предлагаемого участником

			товара Мощность подключаемого электродвигателя- не менее 15 кВт Номинальный ток одного насоса – не более 30,5 А Количество поплавковых выключателей – не менее 5 штук.
6	14.12.2022 12:28 (МСК)	Не соответствует требованиям	Несоответствие участника закупки требованиям. В техническом задании Номинальный ток одного насоса - не более 30,5 А У предлагаемого участником товара Номинальный ток одного насоса - 37А

18. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель комиссии

(подпись)

Усков Евгений
Геннадьевич

Член комиссии

(подпись)

Кушкин Алексей
Александрович

Член комиссии

(подпись)

Бабий Ирина Сергеевна

Секретарь комиссии

(подпись)

Нохрина Екатерина
Вячеславовна

